

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 2/01/25/JW

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnętrzne wejściowe typu DWA systemu D.R.E o nazwie handlowej „Nefryt RC3”

2.Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: typ drzwi **DWA w wersji bez odporności ogniowej i dymoszczelności (B.O.)**

3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe i wewnętrzne (szerokość przejścia poniżej 900 mm) w budownictwie mieszkaniowym , użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, do zastosowań specjalnych objętych specjalnymi wymaganiami, przeznaczenie B zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018-12.

4.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

D.R.E. Sp. z o.o. ,ul. Nefrytowa 4 ,Gronowo Górne, 82-300 Elbląg.

Zakłady Produkcyjne: ul. Nefrytowa 4 , Gronowo Górne , 82-300 Elbląg i ul. Firmowa 2, 14-400 Pasłęk

5.Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela , o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

6.Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**

7.Krajowa specyfikacja techniczna:

7a.Polska Norma wyrobu: **PN-EN 14351-2:2018-12**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej ,numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Centrum Techniki Okrętowej S.A, Zakład Badawczo – Rozwojowy , numery akredytacji : AB 14, AB 1241

Instytut Techniki Budowlanej , numer akredytacji : AB 023

7b.Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

8.Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Nie zawiera	
Odporność na uderzenie (dotyczy drzwi przeszklonych)	NPD	
Wysokość (wymiar A ,w świetle przejścia uwzględniając próg)	Maks. 2200 mm	
Reakcja elementów na ogień	NPD	
Wskaźnik Izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych	Rw (C,Ctr) = 42 (-1;-4) dB	
Siły operacyjne	Klasa 2	
Przenikalność termiczna	NPD	
Przepuszczalność powietrza	klasa D	
Trwałość przepuszczalności powietrza	NPD	
Trwałość sił operacyjnych	NPD	
Szerokość (wymiar A wg PN-EN 14351-2:2018-12)	Maks.1017 mm	
Klasa wytrzymałości mechanicznej	Klasa 4	
Trwałość Mechaniczna	Klasa 6 (200 000 cykli)	
Odporność na włamanie	RC3	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:


Jacek Wollschläger

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gronowo Górne, dn.23.09.2025 r.

(miejsce i data wydania)



ATEST HIGIENICZNY **HYGIENIC CERTIFICATE**



Nr atestu higienicznego/
Hygienic certificate number: **AH 73/322/73/2025**

Data wydania/
Date of issue: **29.05.2025 r.**

Wyrób / Product:

Drzwi drewniane wewnętrzne wejściowe systemu DRE typu: DWA, DTAW "FORCA", DT AW "FORCA B", DT-AW PLUS, DT-PP "ATHOS"

Przeznaczenie / Intended use:

Do stosowania w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej w tym w budynkach opieki zdrowotnej.

Producent / Manufacturer:

D.R.E sp. z o.o., ul. Nefrytowa 4, Gronowo Górne, 82-300 Elbląg

Podstawa merytoryczna wydania atestu / The substantive basis for issuing the certificate:

Wniosek (Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny: D.R.E sp. z o.o., ul. Nefrytowa 4, Gronowo Górne, 82-300 Elbląg) z dn. 27.05.2025 r. (nr 322/73/73/2025) wraz z wymaganą dokumentacją.

Zgodnie z aktualnie dostępnym stanem wiedzy, oceniony wyrób (przy jego zastosowaniu według wytycznych producenta) nie powinien stwarzać ryzyka zdrowotnego dla ludzi. / According to the currently available knowledge, the assessed product (when used in accordance with the manufacturer's guidelines) should not pose a risk to human health.

Zalecenia i uwagi / Recommendations and comments:

- Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu.
- W przypadku stosowania w obiektach ochrony zdrowia należy uwzględnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku (Dziennik Ustaw 2019, Poz. 595 z 29 marca 2019) oraz aktualnie obowiązujące regulacje prawne.

Atest nie obejmuje oceny walorów użytkowych, parametrów technicznych oraz właściwości alergizujących wyrobu. / Hygienic certificate does not include the assessment of the utility values, technical parameters and allergenic properties of the product.

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność **12.02.2026 r.** lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu, jego przeznaczenia oraz po zmianach przepisów prawnych mających związek z ocenionym wyrobem. / The certificate may be changed or canceled after presenting relevant evidence by either party. This certificate **12.02.2026** or in the case of changes in the recipe or production technology of the product, its intended use and after changes of legal regulations related to the assessed product.

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska

prof. dr hab. Lidia Wolska